

東京電力福島第一原子力発電所における汚染水問題に係る 原子力規制委員会の対応について

平成25年8月7日
原子力規制委員会

1. これまでの対応

- 本年6月に、1、2号機取水口付近の地下水から基準を超える放射性物質が検出された旨、東京電力から報告。
(H25.6.17)
- 原子力規制委員会は、高濃度の汚染水の地中への漏えい及び海洋への拡散の可能性について早くから指摘。
- 原子力規制委員会は東京電力に対し、モニタリング強化、海側トレンチの汚染水除去等対策の早期完了等を指示。
(H25.6.19)

2. 今後の取組（技術的検討の実施）

- 汚染水対策検討ワーキンググループの設置
 - ※拡散範囲の特定、拡散防止策に関する検討
(第1回 H25.8.2)
- 海洋モニタリングに関する検討会（仮称）の設置
 - ※港湾外の海洋における影響の評価等に関する検討